



หน่วยพัสดุ
รับที่..... ๕๒๙/๒๓
วันที่..... ๙ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....

บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 1

สัญญาเลขที่ C429000073 (LI) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
				1	2	3	4	
อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่)	บริเวณติดตั้ง	AHU/FCU	1	3T0301 - 00884	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
ดาตไฟฟ้า ฝั่งคณะวิศวกรรม	ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ	207			เริ่ม 1/10/60			
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทิว	CDU	1	3T0301 - 01292	สิ้นสุด 30/9/61			
	TRANE	207						
คอยล์ร้อน	ตรวจสอบสภาพการทำงานของพัดลม		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์		ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง		ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า		ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา		ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่								
ปัญหาและอุปสรรค								
บันทึกการนัดหมาย								

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น	บริเวณติดตั้ง	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T1100 - 00770	เอกสารบริการ	3	
ดาตฟ้า (อาคารเดิม)	ห้องเก็บเอกสาร สนง. ผอ.		115			จำนวน 4 ครั้ง / ปี		
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทิว		CDU	1	3T0401 - 01396	เริ่ม 1/10/60		
TRANE	100,000 BTU		115			สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTH100BD/TTA100RD			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่								
ปัญหาและอุปสรรค								
บันทึกการนัดหมาย								

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0301 - 00610	เอกสารบริการ						
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			CDU	1	3T0401 - 00393	จำนวน 4 ครั้ง / ปี						
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทึ่ย				เริ่ม	1/10/60					
TRANE		180,000 BTU				สิ้นสุด	30/9/61					
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
			TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง							
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง							
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง							
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้นำที่					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	19/02/61					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง		MODEL		เอกสารบริการ					
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		AHU/FCU	1	3T0301 - 00611		จำนวน 4 ครั้ง / ปี					
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทึย		MODEL		ครั้งที่ดำเนินการ					
TRANE		180,000 BTU		TTH180BD/TTA180RD		1 2 3 4					
ความถี่		CDU	1	3T0401 - 00396		เริ่ม 1/10/60					
						สิ้นสุด 30/9/61					
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0301 - 00609	เอกสารบริการ			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฟังก์ชันวิศวกรรม						จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีพียู	CDU	1	3T0401 - 00395	เริ่ม			
TRANE						1/10/60			
						สิ้นสุด			
						30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
			TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่									
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย									

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 117	1	1M0201 - 00741	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				7
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 610,000 BTU		CDU 117	1	1M0401 - 01366	เริ่ม	1/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่										
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
					เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	19/20/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฟังวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00740	เอกสารบริการ				
ยี่ห้อ TRANE			ขนาด/ปีทิว 610,000 BTU	CDU	1	1M0501 - 01757	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
						เริ่ม	1/10/60			
						สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					บันทึกการให้บริการ/และผู้ใช้บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้ใช้บริการ	เจ้าหน้าที่		
บันทึกการนัดหมาย					ปี/เดือน/วัน	บริการที่	19/20/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ		ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง		AHU/FCU		1		1M0201 - 00738		เอกสารบริการ		10	
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู		610,000 BTU		TRANE		CDU		1		1M0501 - 01754		เริ่ม		1/10/60	
														สิ้นสุด		30/9/61	
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่		ครั้งที่ดำเนินการ									
				TTV500/RAUP600				1 2 3 4									
คอมแอร์อิน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง											
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครึ่ง											
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครึ่ง											
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง											
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครึ่ง											
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครึ่ง											
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ		ช่างผู้ดำเนินการ										
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้นำที่		19/02/61										
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี		ที่บริการ										

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00746	เอกสารบริการ			
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม				211			จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว	หมายเลขเครื่อง	CDU	1	1M0501 - 01756	เริ่ม			
TRANE		610,000 BTU		211			1/10/60			
							สิ้นสุด			
							30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ						
				ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ						
				เจ้าหน้าที่						
				19/20/61						
บันทึกการนัดหมาย				รับบริการ						
				19/20/61						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		AHU/FCU		เลขสารบริการ				
ชั้น 2 หลังบันได		210	1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		1M0201 - 00742		12				
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทิว	CDU		เริ่ม	สิ้นสุด			
TRANE	610,000 BTU	1M0401 - 01301		1/10/60	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600		ความถี่	1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่			
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		AHU/FCU		1M0201 - 00737		เอกสารบริการ							
ชั้น 3 ด้านห้องน้ำ		310	1			จำนวน 4 ครั้ง / ปี							
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฟังก์ชันวิศวกรรม													
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทิว	CDU		1M0401 - 01363		เริ่ม							
TRANE	610,000 BTU	310		1		1/10/60							
						สิ้นสุด 30/9/61							
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ							
				TTV500/RAUP600		1	2	3	4				
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง								
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง								
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง								
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง								
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง								
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง								
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ							
ปัญหาและอุปสรรค							เจ้าหน้าที่						
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ							

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 หลังบันได		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00739	เอกสารบริการ				15
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			309			จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู	หมายเลขเครื่อง	CDU	1	1M0401 - 01364	เริ่ม				1/10/60
TRANE	610,000 BTU		309			สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่										
ปัญหาและอุปสรรค	magnetic padlock 107									
บันทึกการนัดหมาย										

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชื่อ		หมายเลขเครื่อง		เอกสารบริการ		
ชั้น 3 หลังบันได		AHU/FCU		1	1M0201 - 00745	จำนวน 4 ครั้ง / ปี		
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		308				16		
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทิว	หมายเลขเครื่อง		เอกสารบริการ				
TRANE	610,000 BTU	CDU		1	1M0401 - 01365	เริ่ม 1/10/60		
						สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTV500/RAUP600			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่								
ปัญหาและอุปสรรค	Motor ผลิตเมื่อ 2 ต.ค.			ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
				เจ้าหน้าที่	ร.ท.ร.			
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	19/20/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1B(2)	2	3T0210 - 700803 3T0210 - 700801	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				18		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 150,000 BTU		CDU 1B	1	3T0901 - 00050	เริ่ม	1/10/60			สิ้นสุด	30/9/61	
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง							
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง							
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง							
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค							เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1C(2)	2	3T0210 - 700805 3T0210 - 700800	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	19		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 150,000 BTU	หมายเลขเครื่อง	CDU 1C(2)	1	3T0901 - 00053	เริ่ม 1/10/60 สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานสมุทรและคลังความรุ่มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น	โถงกลาง ชั้น 2	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2B(2)	1	3T1101 - 00636	เอกสารบริการ	21						
	ตาดฟ้า (อาคารใหม่)				3T1101 - 00643	จำนวน	4 ครั้ง / ปี						
ยี่ห้อ	TRANE	ขนาด/บีทียู	CDU 2B	1	3T0701 - 00014	เริ่ม	1/10/60						
		390,000 BTU				สิ้นสุด	30/9/61						
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ								
			TTA200RD/MCV090(2)		1	2	3	4					
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง									
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง									
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง									
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง									
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง									
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ							
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามเจ้าหน้าที่								
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี								
					ที่บริการ								

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ห้องสำนักงานพิมพ์ ชั้น 2		หน้าห้อง ร้าน U-STORE		หมายเลขเครื่อง		AHU/FCU 2B(2)		1		3T0505 - 05380		เอกสารบริการ		22			
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู		25,000 BTU		CDU 2B		1		3T0405 - 07416		เริ่ม		1/10/60		สิ้นสุด		30/9/61	
รายการ		รายการบำรุงรักษา		MODEL		TTA200RD/MCV090(2)		ความถี่		ครั้งที่ดำเนินการ		1		2		3		4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง																
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์		ทุกครั้งที่																
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง		ทุกครั้งที่																
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง																
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า		ทุกครั้งที่																
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา		ทุกครั้งที่																	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่																			
ปัญหาและอุปสรรค																			
บันทึกการนัดหมาย																			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องสำนักพิมพ์ ชั้น 2 หน้าห้อง ร้าน U-STORE		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	0	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				23	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 25,000 BTU		CDU	1	0	เริ่ม 1/10/60 สิ้นสุด 30/9/61					
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
			1	2		3	4				
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง						
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง						
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง						
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง						
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง						
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง						
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง						
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง						
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง						
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง							
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค						ลงนามผู้ให้บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	19 Nov 61					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0110 - 700004	เอกสารบริการ				24
ดาดฟ้า			CDU	1	3T0110 - 800296	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทึย				เริ่ม				1/10/60
TRANE		100,000 BTU				สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ครั้งที่ดำเนินการ				
				TTA100RD/TTH100BD		ความถี่	1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง						
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครึ่ง						
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครึ่ง						
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง						
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครึ่ง						
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ใช้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ใช้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0110 - 700005	เอกสารบริการ				25
ดาดฟ้า			CDU	1	3T0110 - 800242	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู				เริ่ม				1/10/60
TRANE		100,000 BTU				สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ครั้งที่ดำเนินการ				
				TTA100RD/TTH100BD		ความถี่	1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง						
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครึ่ง						
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครึ่ง						
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง						
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครึ่ง						
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครึ่ง						
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค						เจ้าหน้าที่	ประจำ			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	19 ก.พ. 61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง DVD 6 นอกราชการฝั่งลานพระราชบิดา		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0210 - 303896	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				26
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 36,000 BTU		CDU	1	3T1209 - 615797	เริ่ม	1/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			1	2		3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องบันทึกเสียง		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	E014557	เอกสารบริการ		27			
คาดฟ้า (อาคารเดิม)			CDU	1		จำนวน 4 ครั้ง / ปี	เริ่ม	1/10/60	สิ้นสุด	30/9/61	
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู										
TRANE	9,000 BTU										
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
					1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง							
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง							
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง							
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง							
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง								
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่											
ปัญหาและอุปสรรค											
บันทึกการนัดหมาย											
				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
				ลงนามผู้ให้บริการ/	เจ้าหน้าที่						
				รับ/เดือน/ปี	ที่บริการ	19 ก.พ. 61					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Control Room ตาดฟ้า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	2	KCS35/FCB1, 200 KCS35/FCB1, 201	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	28		
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู		CDU	1	S441- J7372592	เริ่ม	1/10/60		
	TRANE	51,200 BTU				สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	19 ก.พ. 61		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟฟลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Multimedia ตาดฟ้า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00529	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00460	เริ่ม	1/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				วันที่บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ใช้บริการ/และผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟฟลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A205,ห้อง A207 ตึก ICT		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00533	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				30
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00461	เริ่ม	1/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			1	2		3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ใช้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค						เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	19 ก.พ. 61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A208 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	เอกสารบริการ		31							
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู	CDU	1	จำนวน	4 ครั้ง / ปี								
TRANE		18,000 BTU			เริ่ม	1/10/60								
					สิ้นสุด	30/9/61								
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ								
						1	2	3	4					
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง										
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง										
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง										
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง										
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง										
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง										
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ								
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่								
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ								

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A206,ห้อง A209 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00530	เอกสารบริการ		32	
ยี่ห้อ	ขนาด/บิตู		CDU	1	3T015 - 00467	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
	TRANE					เริ่ม	1/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่									
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย									
		ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ							
		ช่างผู้ดำเนินการ							
		ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ							
		เจ้าหน้าที่							
		วันที่บริการ							
		วัน/เดือน/ปี							

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103381	เอกสารบริการ				33
ยี่ห้อ TRANE			ขนาด/บีทียู 48,000 BTU	CDU	1	3T0312 - 602911	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
						เริ่ม	1/10/60			
						สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTK048KD/MCX048EB			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ใช้บริการ/และผู้รับบริการ						
				ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ใช้บริการ/และผู้รับบริการ						
				เจ้าหน้าที่						
				19 ก.พ. 61						
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี						
				ที่บริการ						
				19 ก.พ. 61						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103380	เอกสารบริการ				34
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู		CDU	1	3T0312 - 602909	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
TRANE		48,000 BTU				เริ่ม	1/10/60			
						สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTK048KD/MCX048EB			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คครีบล้างและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วันที่/เดือน/ปี ให้บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	19 ก.พ. 61		
บันทึกการนัดหมาย					เจ้าหน้าที่					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6