



บริการนำร่องรักษาเครื่องปรับอากาศ

สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 2

สัญญาจ้าง เลขที่ C 4290000073 (LI) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 25560





บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่) ดาตฟ้า ฝั่งคณะวิศวกรรม	บริเวณติดตั้ง ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 207	1	3T0301 - 00884	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	1			
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บิตู 75,000 BTU		CDU 207	1	3T0301 - 01292	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTH075BD/TTA075RD			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค							เจ้าหน้าที่			
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่) ดาตฟ้า ฝั่งคณะวิศวกรรม	บริเวณติดตั้ง ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 208	1	3T0301 - 00888	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	2			
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 75,000 BTU		CDU 208	1	3T0401 - 01267	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTH075BD/TTA075RD			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค						ลงนามผู้นำที่				
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ			
								29/9/61		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง AHU/FCU 119	1	3T0301 - 00610	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				4
ยี่ห้อ TRANE		ขนาด/บีทียู 180,000 BTU		หมายเลขเครื่อง CDU 119	1	3T0401 - 00393	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
				TTH180BD/TTA180RD		1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	S. สุวิทย์		
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	29/9/61		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	3T0301 - 00611	เอกสารบริการ			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			120		1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี 5		
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีพื้	CDU	3T0401 - 00396	เริ่ม			
TRANE			180,000 BTU		120	31/10/60		
					สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่								
ปัญหาและอุปสรรค								
บันทึกการนัดหมาย								
				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ				
				เจ้าหน้าที่	ชื่อ: ช.รังโรจน์			
				วัน/เดือน/ปี	29/3/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU		เลขที่	เอกสารบริการ			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			121	1		3T0301 - 00609	จำนวน 4 ครั้ง / ปี	6	
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู	CDU		เลขที่	เริ่ม			
TRANE			180,000 BTU	121		1	3T0401 - 00395	31/10/60	สิ้นสุด 30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
			TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ		ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ		เจ้าหน้าที่			
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี		ที่บริการ			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 117	1	1M0201 - 00741	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				7
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 610,000 BTU		CDU 117	1	1M0401 - 01366	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วันที่บริการ	ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค										
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	29/9/61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 118	1	1M0201 - 00740	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				8
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 610,000 BTU		CDU 118	1	1M0501 - 01757	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วันที่บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการ/และ	ชื่อผู้ดำเนินการ		
บันทึกการนัดหมาย					เจ้าหน้าที่	วันที่บริการ				
					วัน/เดือน/ปี					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ		ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง		AHU/FCU		1		1M0201 - 00738		เอกสารบริการ		10		
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทึย		610,000 BTU		TRANE		CDU		1		1M0501 - 01754		เริ่ม		31/10/60		
								212						สิ้นสุด		30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่		ครั้งที่ดำเนินการ										
	TTV500/RAUP600							1 2 3 4										
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง												
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง												
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง												
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง												
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง												
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง												
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่							บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่											
ปัญหาและอุปสรรค							ปัญหาและอุปสรรค											
บันทึกการนัดหมาย							บันทึกการนัดหมาย											

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ		ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง		AHU/FCU		1		1M0201 - 00746		เอกสารบริการ		11	
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู		610,000 BTU		หมายเลขเครื่อง		CDU		1		1M0501 - 01756		เริ่ม		31/10/60	
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู		610,000 BTU		หมายเลขเครื่อง		CDU		1		1M0501 - 01756		สิ้นสุด		30/9/61	
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL			ความถี่			ครั้งที่ดำเนินการ							
	TTV500/RAUP600									1 2 3 4							
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)						2 ครั้ง										
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์						ทุกครั้งที่										
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คชั้นขั้วสายไฟ						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง						ทุกครั้งที่										
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)						2 ครั้ง										
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า						ทุกครั้งที่										
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา						ทุกครั้งที่										
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่																	
ปัญหาและอุปสรรค																	
บันทึกการนัดหมาย																	

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 หลังบันได	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00742	เอกสารบริการ		12	
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม				210				จำนวน 4 ครั้ง / ปี		
ยี่ห้อ		TRANE	ขนาด/ปีพียู	CDU	1	1M0401 - 01301	เริ่ม		31/10/60	
				610,000 BTU	210			สิ้นสุด		30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
				TTV500/RAUP600			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง		✓		
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						วันที่บริการ	วันที่ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค							วันที่			
บันทึกการนัดหมาย							วันที่			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 ด้านห้องน้ำ ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 310	1	1M0201 - 00737	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				13
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 610,000 BTU		CDU 310	1	1M0401 - 01363	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ช. ธีรโรจน์			
ปัญหาและอุปสรรค						เจ้าหน้าที่	ธีรโรจน์	ธีรโรจน์	ธีรโรจน์	ธีรโรจน์
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	29/10/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 ด้านห้องน้ำ ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 311	1	1M0201 - 00743	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				14
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทึย 610,000 BTU		CDU 311	1	1M0401 - 01302	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTV500/RAUP600		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค						ลงนามผู้ให้บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					
										29/10/61



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักงานสมุทรและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU		เลขสารบริการ	ครั้งที่ดำเนินการ				
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			309	1		1M0201 - 00739	จำนวน	4 ครั้ง / ปี	15	
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทึย		CDU		เริ่ม				
TRANE		610,000 BTU		309		1M0401 - 01364		31/10/60		
								สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
				TTV500/RAUP600			1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง		✓		
							X			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ทีมบริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 หลังบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 308	1	1M0201 - 00745	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		16	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 610,000 BTU		CDU 308	1	1M0401 - 01365	เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				วันที่บริการ	วันที่ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค				วันที่บริการ	วันที่ดำเนินการ				
บันทึกการนัดหมาย				วันที่บริการ	วันที่ดำเนินการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1A(2)	2	3T0210 - 700802 3T0210 - 700804	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		17	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 150,000 BTU		CDU 1A	1	3T0901 - 00051	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	[Signature]		
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	[Signatures]		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ	[Date]		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1B(2)	2	3T0210 - 700803 3T0210 - 700801	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		18	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 150,000 BTU		CDU 1B	1	3T0901 - 00050	เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA150RD//MCV090BB(2)			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่									
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย									
				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
						29/9/61			
				ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>เจ้าหน้าที่</p> <p>ค.ค.ค.</p> <p>ค.ค.ค.</p> <p>ค.ค.ค.</p> <p>ค.ค.ค.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ค.ค.ค.</p> </div> </div>			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1C(2)	2	3T0210 - 700805 3T0210 - 700800	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				19
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 150,000 BTU		CDU 1C(2)	1	3T0901 - 00053	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTA150RD//MCV090BB(2)			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบทันและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบทันและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค						ลงนามผู้ให้บริการ	ข้างผู้ดำเนินการ			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	วันที่				
						24/10/61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6





บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 2 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2B(2)	1	3T1101 - 00636 3T1101 - 00643	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	21		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 390,000 BTU		CDU 2B	1	3T0701 - 00014	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA200RD/MCV090(2)			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ห้องสำนักพิมพ์ ชั้น 2		AHU/FCU		0		เอกสารบริการ		23
ยี่ห้อ		ขนาด/บีทียู		CDU		0		จำนวน 4 ครั้ง / ปี		
TRANE		25,000 BTU						เริ่ม 31/10/60		
								สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
							1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง		✓		
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่							ช่างผู้ให้บริการ		ช.จักรพันธ์	
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ		ช่างผู้ดำเนินการ			
					เจ้าหน้าที่		อ.รุ่ง			
							อ.รุ่ง			
							อ.รุ่ง			
							อ.รุ่ง			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี		ที่บริการ		๑๑/๖/๖๑	

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ตาดฟ้า		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0110 - 700004	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				24		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 100,000 BTU		CDU	1	3T0110 - 800296	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด	30/9/61	
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
		TTA100RD/TTH100BD				1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓					
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓					
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง							
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓					
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓					
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้นำที่	เจ้าหน้าที่						
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง DVD 6 นอกอาคารฝั่งลานพระราชบิดา		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0210 - 303896	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				26
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บิตู 36,000 BTU		CDU	1	3T1209 - 615797	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			1	2		3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				บันทึกการให้บริการและผู้รับบริการ		ช่างผู้ดำเนินการ		S.จ.โรคนันท์		
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ		เจ้าหน้าที่		อ.โรคนันท์ อ.โรคนันท์ อ.โรคนันท์ อ.โรคนันท์		
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี		ที่บริการ		๑๑/๑๒/๖๑		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องบันทึกเสียง ดาตฟ้า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	E014557	เอกสารบริการ		27	
ยี่ห้อ TRANE		ขนาด/บิทิยู		CDU	1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
						เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ปริมาณผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ลงนามผู้รับบริการ			
					เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่			
					ชื่อ	ชื่อ			
ปัญหาและอุปสรรค					ชื่อ	ชื่อ			
					ชื่อ	ชื่อ			
					ชื่อ	ชื่อ			
					ชื่อ	ชื่อ			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	วันที่			
					วันที่	วันที่			
					วันที่	วันที่			
					วันที่	วันที่			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Multimedia ดาตฟา (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00529	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				29
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00460	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					เจ้าหน้าที่	อ.วิรัตน์				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ท.บริการ				



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A205,ห้อง A207 ตึก ICT		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00533	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				30
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00461	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ					
					ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้นำที่					
					อวิรัตน์					
					อวิรัตน์					
					อวิรัตน์					
					อวิรัตน์					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี					
					ที่บริการ					
						24 2 61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A208 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	เอกสารบริการ				31
ยี่ห้อ TRANE			ขนาด/บีทียู 18,000 BTU	CDU	1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
					เริ่ม 31/10/60				
					สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		/		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		/		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		/		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		/		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ S. จักรินทร์			
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ 29/10/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A206,ห้อง A209 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00530	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				32
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00467	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		1	2	3		4				
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					บันทึกการให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้ที่รับบริการ	เจ้าของหน้าที่		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103380	เอกสารบริการ				34
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู		CDU	1	3T0312 - 602909	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
TRANE		48,000 BTU				เริ่ม 31/10/60				
						สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTK048KD/MCX048EB				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง		/			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง		/			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง		/			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง		/			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และเจ้าหน้าที่	ช.ศิริวัฒน์				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
					๑๓/๑/๖๑					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6