



บริการนำร่องรักษาเครื่องปรับอากาศ

สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 3

สัญญาจ้าง เลขที่ C 4290000073 (LI) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 25560



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่) ดาตฟ้า ฝั่งคณะวิศวกรรม	บริเวณติดตั้ง ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 207	1	3T0301 - 00884	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	1		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืพีย 75,000 BTU		CDU 207	1	3T0301 - 01292	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTH075BD/TTA075RD		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่									
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย									

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่) ดาตฟ้า ผังคณะวิศวกรรม	บริเวณติดตั้ง ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 208	1	3T0301 - 00888	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	2			
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืพียู 75,000 BTU		CDU 208	1	3T0401 - 01267	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTH075BD/TTA075RD		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น	บริเวณติดตั้ง	หมายเหตุ	AHU/FCU	1	3T1100 - 00770	เอกสารบริการ	3
ยี่ห้อ	ขนาด/ปืพื	หมายเหตุ	CDU	1	3T0401 - 01396	จำนวน 4 ครั้ง / ปี	
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTH100BD/TTA100RD		1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม		ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์		ทุกครั้ง			/	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ		ทุกครั้ง			/	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน		ทุกครั้ง			/	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง		ทุกครั้ง			/	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ		ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า		ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา		ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่			บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค			ลงนามผู้ให้บริการ/และเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่			
บันทึกการนัดหมาย			วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		AHU/FCU		เลขที่เครื่อง		เอกสารบริการ		4			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		119	1	3T0301 - 00610		จำนวน 4 ครั้ง / ปี					
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว		หมายเลขเครื่อง		เริ่ม		31/10/60			
TRANE		180,000 BTU		119		3T0401 - 00393		30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
		TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง			✓				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง			✓				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง			✓				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง			✓				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง			✓				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง			✓				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง			/				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง			/				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง			/				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง			/				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง			✓				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง			✓				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่						
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ						



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 120	1	3T0301 - 00611	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				5
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทิว 180,000 BTU		CDU 120	1	3T0401 - 00396	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTH180BD/TTA180RD		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วันที่ให้บริการ/และผู้รับบริการ					
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ					



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		AHU/FCU		เลขสารบบบริการ		6			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		121	1	3T0301 - 00609		จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว		CDU		เริ่ม 31/10/60			
TRANE		180,000 BTU		121		สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00741	เอกสารบริการ			
ยี่ห้อ			ขนาด/ปีทึย	CDU	1	1M0401 - 01366	จำนวน 4 ครั้ง / ปี		
TRANE		610,000 BTU	117			เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่									
ปัญหาและอุปสรรค									
บันทึกการนัดหมาย									



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 118	1	1M0201 - 00740	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		8		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปทีย 610,000 BTU		CDU 118	1	1M0501 - 01757	เริ่ม	31/10/60			
						สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วันที่ให้บริการ/และผู้ให้บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 2 ห้องบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 209	1	1M0201 - 00744	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				9
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืพียู 610,000 BTU		CDU 209	1	1M0501 - 01755	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTV500/RAUP600		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
						25/5/61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ	หมายเหตุ	AHU/FCU	1	1M0201 - 00738	เอกสารบริการ		10		
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม				212			จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ	ขนาด/ปืพื	TRANE	610,000 BTU	CDU	1	1M0501 - 01754	เริ่ม	31/10/60			
				212			สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
				TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						วันที่ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้นำที่			
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
								25/5/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00746	เอกสารบริการ				11
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม				211			จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว	หมายเลขเครื่อง	CDU	1	1M0501 - 01756	เริ่ม				31/10/60
TRANE		610,000 BTU		211			สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
				TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค								เจ้านาย			
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
								30/5/61			

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 2 หลังบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 210	1	1M0201 - 00742	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				12
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืทิว 610,000 BTU		CDU 210	1	1M0401 - 01301	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTV500/RAUP600		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ		ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ		เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี		ที่บริการ				
								30/5/61		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 3 ด้านห้องน้ำ		ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		เลขเครื่อง		AHU/FCU		1		1M0201 - 00737		เอกสารบริการ		13			
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว		610,000 BTU		หมายเลขเครื่อง		CDU		1		1M0401 - 01363		จำนวน		4 ครั้ง / ปี			
รายการ		รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่		ครั้งที่ดำเนินการ		1		2		3		4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง																
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์		ทุกครั้งที่																
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง		ทุกครั้งที่																
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)		ทุกครั้งที่																
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)		2 ครั้ง																
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า		ทุกครั้งที่																
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา		ทุกครั้งที่																	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่																			
ปัญหาและอุปสรรค																			
บันทึกการนัดหมาย																			



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00743	เอกสารบริการ			
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว			CDU	1	1M0401 - 01302	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
TRANE		610,000 BTU						เริ่ม 31/10/60			
								สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
				TTV500/RAUP600				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม						ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)						ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)						2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์						ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ						ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน						ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง						ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ						ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)						ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)						2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า						ทุกครั้ง			✓	
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา						ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่											
ปัญหาและอุปสรรค											
บันทึกการนัดหมาย											



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 หลังบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 309	1	1M0201 - 00739	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		15	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืพีย 610,000 BTU		CDU 309	1	1M0401 - 01364	เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ				
					ช่างผู้ดำเนินการ				
					ลงนามผู้นำที่				
					วันที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ				
					วันที่				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ยี่ห้อ		หมายเลขเครื่อง	MODEL	ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
ชั้น 3 หลังบันได		TRANE		AHU/FCU 308	1M0201 - 00745	1	เอกสารบริการ					
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		ขนาด/บีทียู 610,000 BTU					CDU 308	1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
								เริ่ม 31/10/60				
								สิ้นสุด 30/9/61				
รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่		ครั้งที่ดำเนินการ						
		TTV500/RAUP600				1 2 3 4						
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				✓				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์			ทุกครั้งที่					✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง			ทุกครั้งที่					✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)			2 ครั้ง				✓				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า			ทุกครั้งที่					✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา			ทุกครั้งที่					✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่						
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 คาดฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1A(2)	2	3T0210 - 700802 3T0210 - 700804	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				17
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืทียู 150,000 BTU		CDU 1A	1	3T0901 - 00051	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โด่งกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1B(2)	2	3T0210 - 700803 3T0210 - 700801	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		18	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพียู 150,000 BTU		CDU 1B	1	3T0901 - 00050	เริ่ม	31/10/60		
รายการ รายการบำรุงรักษา		MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค							เจ้าหน้าที่		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ			
							30/5/61		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1C(2)	2	3T0210 - 700805 3T0210 - 700800	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				19
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทิว 150,000 BTU		CDU 1C(2)	1	3T0901 - 00053	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค										
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี					
					ที่บริการ					



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โด่งกลาง ชั้น 2 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2A(2)	2	3T1101 - 00641 3T1101 - 00626	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		20	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพียู 390,000 BTU		CDU 2A(2)	1	3T0701 - 00013	เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTA200RD/MCV090BB(2)				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คชั้นขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ			
ปัญหาและอุปสรรค							เจ้าหน้าที่		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ให้บริการ		30/5/61	

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 2 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2B(2)	1	3T1101 - 00636 3T1101 - 00643	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				21
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 390,000 BTU		CDU 2B	1	3T0701 - 00014	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA200RD/MCV090(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
								30/9/61		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องสำนักงาน ชั้น 2 หน้าห้อง ร้าน U-STORE		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2B(2)	1	3T0505 - 05380	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				22
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทิว 25,000 BTU		CDU 2B	1	3T0405 - 07416	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA200RD/MCV090(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบน้ำและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบน้ำและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คชั้นขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค										
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	30/5/61				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องสำนักงานพิมพ์ ชั้น 2 หน้าห้อง ร้าน U-STORE		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	0	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				23
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพียู 25,000 BTU		CDU	1	0	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		1	2	3		4				
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 คาดฟ้า		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0110 - 700004	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				24
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืพืย 100,000 BTU		CDU	1	3T0110 - 800296	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA100RD/TTH100BD				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ	บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ห้องกลาง ชั้น 1		คาดฟ้า		AHU/FCU		1		3T0110 - 700005		เอกสารบริการ		25	
ยี่ห้อ		ขนาด/บิตู		100,000 BTU		CDU		1		3T0110 - 800242		จำนวน		4 ครั้ง / ปี	
TRANE												เริ่ม		31/10/60	
												สิ้นสุด		30/9/61	
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ								
				TTA100RD/TTH100BD			1	2	3	4					
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง									
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง									
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง									
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง									
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง									
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง									
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ								
ปัญหาและอุปสรรค								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่						
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ								

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6





# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องบันทึกเสียง ดาตฟ้า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	E014557	เอกสารบริการ				27
ยี่ห้อ TRANE			ขนาด/ปีทียู 9,000 BTU	CDU	1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี	เริ่ม	31/10/60		
รายการ		MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
รายการบำรุงรักษา						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ					
					ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ					
					เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี					
					ให้บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6





# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Multimedia ดาต่า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00529	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				29
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทิว 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00460	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		1	2	3		4				
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค							ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				





# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A208 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	เอกสารบริการ				31
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทึย		CDU	1	จำนวน	4 ครั้ง / ปี			
รายการ		MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
รายการบำรุงรักษา						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดความคุม	ตรวจเช็คชั้นขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วัน/เดือน/ปี ให้บริการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี ให้บริการ				



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A206,ห้อง A209 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00530	เอกสารบริการ		32	
ยี่ห้อ	ขนาด/มีทียู		CDU	1	3T015 - 00467	จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
	TRANE	53,000 BTU				เริ่ม	31/10/60		
						สิ้นสุด	30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
						1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				
								12/6/61	
								12/6/61	





# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103381	เอกสารบริการ				33
ยี่ห้อ	ขนาด/พื้นที่		CDU	1	3T0312 - 602911	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
	TRANE					เริ่ม 31/10/60				
						สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTK048KD/MCX048EB				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ					
						ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ					
						เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี					
						ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



# บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

## แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103380	เอกสารบริการ				34
ยี่ห้อ	ขนาด/มีทียู		CDU	1	3T0312 - 602909	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
TRANE		48,000 BTU				เริ่ม				31/10/60
						สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTK048KD/MCX048EB			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง			✓		
ชุดความคุม	ตรวจเช็คชั้นขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง			✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง			✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง			✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					
								12/6/61		
								ตติศักดิ์		
								ร.ช.ช		

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6