



บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 4

สัญญาจ้าง เลขที่ C 4290000073 (LI) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 25560



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่) ดาตฟ้า ผังคณะวิศวกรรม		บริเวณติดตั้ง ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ		AHU/FCU 207		3T0301 - 00884		เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี		1		
ยี่ห้อ TRANE		ขนาด/ปืพ็ญ 75,000 BTU		หมายเลขเครื่อง CDU 207		3T0301 - 01292		เริ่ม 31/10/60		สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL TTH075BD/TTA075RD		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
							1	2	3	4		
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม						ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)						ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)						2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์						ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ						ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน						ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง						ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ						ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)						ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)						2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า						ทุกครั้ง					✓
ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา						ทุกครั้ง					✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่												
ปัญหาและอุปสรรค												
บันทึกการนัดหมาย												
						ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ่					
						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ชื่อ/ชื่อพ่					
						วัน/เดือน/ปี	ชื่อ/ชื่อพ่					



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น (อาคารใหม่) ดาตฟ้า ผังคณะวิศวกรรม	บริเวณติดตั้ง ชั้น 2 ห้องรอยต่อเก็บพัสดุ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 208	1	3T0301 - 00888	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	2			
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปทียู 75,000 BTU		CDU 208	1	3T0401 - 01267	เริ่ม 31/10/60	สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTH075BD/TTA075RD		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					บริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ดาตฟ้า (อาคารเดิม)	บริเวณติดตั้ง ห้องเก็บเอกสาร สنج. ผอ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 115	1	3T1100 - 00770	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี	3			
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืthy 100,000 BTU		CDU 115	1	3T0401 - 01396	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTH100BD/TTA100RD		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่										
ปัญหาและอุปสรรค										
บันทึกการนัดหมาย										



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		AHU/FCU		เลขที่เครื่อง		เอกสารบริการ		จำนวน					
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		119	1	3T0301 - 00610		จำนวน 4 ครั้ง / ปี		4					
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีทิว		หมายเลขเครื่อง		เริ่ม		สิ้นสุด					
TRANE		180,000 BTU		CDU 119		3T0401 - 00393		31/10/60		30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
				TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง					✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง					✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง					✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง					✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ						
ปัญหาและอุปสรรค													
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ให้บริการ						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ยี่ห้อ	ขนาด/ปีพียู	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0301 - 00611	เอกสารบริการ			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม								จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
TRANE		180,000 BTU		CDU	1	3T0401 - 00396	เริ่ม	31/10/60			
							สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
			TTH180BD/TTA180RD			1	2	3	4		
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้งที่				✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้งที่				✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้งที่				✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้งที่				✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค								เจ้านาย			
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0301 - 00609	เอกสารบริการ			
ชั้น 1 อาคารใหม่ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			121			จำนวน 4 ครั้ง / ปี			
ยี่ห้อ		ขนาด/ปิกิว	CDU	1	3T0401 - 00395	เริ่ม 31/10/60			
TRANE			180,000 BTU			121	สิ้นสุด 30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ			
		TTH180BD/TTA180RD				1	2	3	4
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					บริการ				
					ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ				
					เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี				
					ที่บริการ				



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ผังวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 117	1	1M0201 - 00741	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				7
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืthy 610,000 BTU		CDU 117	1	1M0401 - 01366	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTV500/RAUP600		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องเครื่อง ชั้น 1 (อาคารใหม่) ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 118	1	1M0201 - 00740	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				8
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพียู 610,000 BTU		CDU 118	1	1M0501 - 01757	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTV500/RAUP600		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่										
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ				
					เจ้าหน้าที่	ลงนาม				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 2 ห้องบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 209	1	1M0201 - 00744	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				9					
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพียู 610,000 BTU		CDU 209	1	1M0501 - 01755	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61									
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ									
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4						
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓						
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓						
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓						
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ								
								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ					
											ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ		
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ								
								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ					
											ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ชื่อ/ชื่อพ		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ									
							วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ							
									วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00738	เอกสารบริการ				10
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม			212			จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีพืษุ	CDU	1	1M0501 - 01754	เริ่ม				31/10/60
TRANE			610,000 BTU	212		สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วันที่ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้นำที่	ผู้รับ				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 ด้านห้องน้ำ	หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	1M0201 - 00746	เอกสารบริการ				11
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม				211			จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ		TRANE	ขนาด/ปีทิว	CDU	1	1M0501 - 01756	เริ่ม				31/10/60
				610,000 BTU	211		สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ชั้น 2 หลังบันได	หมายเหตุ	AHU/FCU	1	1M0201 - 00742	เอกสารบริการ		12		
ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม				210			จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทิว	TRANE	610,000 BTU	CDU	1	1M0401 - 01301	เริ่ม		31/10/60		
				210			สิ้นสุด		30/9/61		
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
				TTV500/RAUP600			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค								เจ้านายที่			
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 ด้านห้องนำ ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 310	1	1M0201 - 00737	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				13					
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืthy 610,000 BTU		CDU 310	1	1M0401 - 01363	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61									
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ									
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4						
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓						
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓						
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓						
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓						
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	อ.อริรักษ์								
								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	ม.น.น.					
											วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ			
ปัญหาและอุปสรรค															
บันทึกการนัดหมาย															

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน :สำนักงานสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 ด้านห้องน้ำ ด้านข้าง (อาคารใหม่) สังกัดวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 311	1	1M0201 - 00743	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				14
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปทียู 610,000 BTU		CDU 311	1	1M0401 - 01302	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL TTV500/RAUP600		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่										
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
บันทึกการนัดหมาย					ลงนามผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				
					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 หลังบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 309	1	1M0201 - 00739	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				15	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพียู 610,000 BTU		CDU 309	1	1M0401 - 01364	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61					
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4		
คอยส์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓		
ชุดคอยส์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยส์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	๒๑/๑๐/๖๐				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	๒๑/๑๐/๖๐				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ชั้น 3 หลังบันได ด้านข้าง (อาคารใหม่) ฝั่งวิศวกรรม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 308	1	1M0201 - 00745	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				16
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืทิว 610,000 BTU		CDU 308	1	1M0401 - 01365	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTV500/RAUP600				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบทึบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบทึบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ	บริการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ				
บันทึกการนัดหมาย					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1A(2)	2	3T0210 - 700802 3T0210 - 700804	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				17		
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทิว 150,000 BTU		CDU 1A	1	3T0901 - 00051	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61						
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ						
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	19/10/60					
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	ป.ช.					
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1B(2)	2	3T0210 - 700803 3T0210 - 700801	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				18
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืthy 150,000 BTU		CDU 1B	1	3T0901 - 00050	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ อ.วิเศษ				
ปัญหาและอุปสรรค										ลงนามผู้ให้บริการ
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 คาดฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 1C(2)	2	3T0210 - 700805 3T0210 - 700800	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				19
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืthy 150,000 BTU		CDU 1C(2)	1	3T0901 - 00053	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA150RD//MCV090BB(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					บันทึกการให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	89 816 6			
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้น้ำที่	เจ้าหน้าที่	ลง: ๗			
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 2 ดาดฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2A(2)	2	3T1101 - 00641 3T1101 - 00626	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				20	
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปืthy 390,000 BTU		CDU 2A(2)	1	3T0701 - 00013	เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61					
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
		TTA200RD/MCV090BB(2)				1	2	3	4		
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓		
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓		
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓		
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓		
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ผู้รับ บริการ				
ปัญหาและอุปสรรค					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	ช่าง				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 2 ดาตฟ้า (อาคารใหม่)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2B(2)	1	3T1101 - 00636 3T1101 - 00643	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				21				
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทึย 390,000 BTU		CDU 2B	1	3T0701 - 00014	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ								
		TTA200RD/MCV090(2)				1	2	3	4					
คอยล์รวม	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓				
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓				
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓				
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓				
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ผู้รับ							
								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	ผู้รับ				
ปัญหาและอุปสรรค					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ								
บันทึกการนัดหมาย														



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องสำนักงานพิมพ์ ชั้น 2 หน้าห้อง ร้าน U-STORE		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU 2B(2)	1	3T0505 - 05380	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				22
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีทิว 25,000 BTU		CDU 2B	1	3T0405 - 07416	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		TTA200RD/MCV090(2)				1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ	ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ผู้รับบริการ		
ปัญหาและอุปสรรค					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ	ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ผู้รับบริการ		
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี ที่บริการ	ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ผู้รับบริการ		



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น		ห้องสำนักงานพิมพ์ ชั้น 2 หน้าห้อง ร้าน U-STORE		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	0	เอกสารบริการ				23		
ยี่ห้อ		ขนาด/ปีติดตั้ง			CDU	1	0	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				เริ่ม	31/10/60	สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ							
	1	2	3	4										
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง					✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คชั้นขั้วสายไฟ					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง					✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง					✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง					✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ							
ปัญหาและอุปสรรค								ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่					
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ							

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 ดาตฟ้า		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0110 - 700004	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				24
ยี่ห้อ	ขนาด/มีทิว		CDU	1	3T0110 - 800296	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTA100RD/TTH100BD			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				บันทึกการให้บริการ/และผู้รับบริการ		ช่างผู้ดำเนินการ				✓
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และเจ้าหน้าที่		เจ้าของพื้นที่				✓
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี		ที่บริการ				✓

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น โถงกลาง ชั้น 1 คาดฟ้า		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0110 - 700005	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				25
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บิตูย 100,000 BTU		CDU	1	3T0110 - 800242	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTA100RD/TTH100BD			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ข้างผู้ดำเนินการ 30/9/61				
ปัญหาและอุปสรรค										
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง DVD 6 นอกราชการฝั่งลานพระราชบิดา		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0210 - 303896	เอกสารบริการ				26	
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีที่ย		CDU	1	3T1209 - 615797	จำนวน 4 ครั้ง / ปี					
TRANE		36,000 BTU				เริ่ม 31/10/60					
						สิ้นสุด 30/9/61					
รายการ	รายการบำรุงรักษา			MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
							1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์					ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์สายไฟ					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง					ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)					2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า					ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา					ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						วันที่ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค								ลงนามผู้ให้บริการ/และเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่		
บันทึกการนัดหมาย						วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้องบันทึกเสียง ดาตฟ้า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	E014557	เอกสารบริการ				27
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 9,000 BTU		CDU	1		จำนวน 4 ครั้ง / ปี				เริ่ม 31/10/60
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบบและทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่					ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ				
ปัญหาและอุปสรรค						เจ้าหน้าที่				
บันทึกการนัดหมาย					วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ				

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Control Room ดาตฟ้า (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	2	KCS35/FCB1, 200 KCS35/FCB1, 201	เอกสารบริการ				28
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู		CDU	1	S441- J7372592	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
TRANE		51,200 BTU				เริ่ม	31/10/60			
						สิ้นสุด	30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
						1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	10/10/60				
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	10/10/60				
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Multimedia ดาตฟา (อาคารเดิม)		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00529	เอกสารบริการ				29
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/ปีพืย 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00460	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				เริ่ม 31/10/60 สิ้นสุด 30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา	MODEL			ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
		1	2	3		4				
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่		ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ	ผู้รับ						
ปัญหาและอุปสรรค		ลงนามผู้นำที่	เจ้าหน้าที่	ช่าง						
บันทึกการนัดหมาย		วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ							

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A205,ห้อง A207 ตึกหน้าตึก ICT		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00533	เอกสารบริการ จำนวน 4 ครั้ง / ปี				30
ยี่ห้อ TRANE	ขนาด/บีทียู 53,000 BTU		CDU	1	3T015 - 00461	เริ่ม	31/10/60			สิ้นสุด
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			1	2		3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามเจ้าหน้าที่	ช่าง					
บันทึกการนัดหมาย				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A208 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	เอกสารบริการ				31		
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู		CDU	1	จำนวน 4 ครั้ง / ปี						
TRANE		18,000 BTU		เริ่ม 31/10/60				สิ้นสุด 30/9/61			
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ					
						1	2	3	4		
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)	2 ครั้ง						✓			
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์	ทุกครั้งที่						✓			
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง	ทุกครั้งที่						✓			
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)	2 ครั้ง						✓			
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า	ทุกครั้งที่						✓			
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา	ทุกครั้งที่						✓			
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่											
ปัญหาและอุปสรรค											
บันทึกการนัดหมาย											

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง A206,ห้อง A209 ทางลาดห้องเก็บเอกสาร		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T015 - 00530	เอกสารบริการ				32
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีพืย		CDU	1	3T015 - 00467	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
	TRANE					เริ่ม 31/10/60				
						สิ้นสุด 30/9/61				
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			1	2		3	4			
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่										
ปัญหาและอุปสรรค				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	ช่างผู้ดำเนินการ					
บันทึกการนัดหมาย				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่					
				วัน/เดือน/ปี	ที่บริการ					

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103381	เอกสารบริการ				33
ยี่ห้อ	ขนาด/บีทียู		CDU	1	3T0312 - 602911	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
TRANE		48,000 BTU				เริ่ม				31/10/60
						สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTK048KD/MCX048EB			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง					✓
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง					✓
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง					✓
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง					✓
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง					✓
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่				บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						
ปัญหาและอุปสรรค				ปัญหาและอุปสรรค						
บันทึกการนัดหมาย				บันทึกการนัดหมาย						
				วัน/เดือน/ปี						
				วันที่บริการ						
				ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ						
				ช่างผู้ดำเนินการ						
				เจ้าหน้าที่						

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6



บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด

1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel.02-383 4866-72 , Fax:0-2383-4895-6

แบบบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร/ชั้น ห้อง Server ชั้น 2 อาคารเดิม		หมายเลขเครื่อง	AHU/FCU	1	3T0212 - 103380	เอกสารบริการ				34
ยี่ห้อ	ขนาด/ปีทึย		CDU	1	3T0312 - 602909	จำนวน 4 ครั้ง / ปี				
TRANE		48,000 BTU				เริ่ม				31/10/60
						สิ้นสุด				30/9/61
รายการ	รายการบำรุงรักษา		MODEL		ความถี่	ครั้งที่ดำเนินการ				
			TTK048KD/MCX048EB			1	2	3	4	
คอยล์ร้อน	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของพัดลม				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คครีบล้างทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการรั่วของน้ำยาและน้ำมันคอมเพรสเซอร์				ทุกครั้ง				✓	
ชุดควบคุม	ตรวจเช็คขั้วสายไฟ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม/และอุปกรณ์ป้องกัน				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คระบบท่อน้ำทิ้ง				ทุกครั้ง				✓	
ชุดคอยล์เย็น	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (เป่าลม)				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแผงคอยล์และทำความสะอาด (ล้างด้วยน้ำ)				2 ครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คค่ากระแสแรงดันระบบไฟฟ้า				ทุกครั้ง				✓	
	ตรวจเช็คแรงดันของน้ำยา				ทุกครั้ง				✓	
บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่						ลงนามผู้ให้บริการ/และผู้รับบริการ				
						ช่างผู้ดำเนินการ				
						เจ้าของพื้นที่				
ปัญหาและอุปสรรค						วัน/เดือน/ปี				
						ที่บริการ				
บันทึกการนัดหมาย										

บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อ แผนกบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Tel.02-383 4866-72 , Fax:02-383-4895-6